



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o.

Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra • tel. 757303501, fax 757303516 • www.wodnik.net.pl • sekretariat@wodnik.net.pl

Jelenia Góra, 19.08.2020 r.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: **„Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Wróblewskiego (kanał technologiczny popłuczyn) wraz z budową tłoczni”**

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: NP/321/19/2020

Pytanie 1.

Proszę podać punkt pracy (Q, H) potrzebny do doboru pompy oraz informację jakie mają być przewodnice (np. rurowe).

Odpowiedź 1.

Zamawiający informuje, że punkt pracy pomp popłuczyn (Q,H) określony został w załączonej do niniejszego postępowania dokumentacji projektowej sporządzonej przez Pracownię Projektową Inżynierii Sanitarnej i Gazownictwa „SANGAZ” pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wróblewskiego w Jeleniej Górze (kanał technologiczny popłuczyn) wraz z budową tłoczni” w części dotyczącej obiektu pn.: „RUROCIĄG TŁOCZNY POPLUCZYN Z ZAKŁADU UZDATNIANIA WODY ZUW „SOSNÓWKA” w Załączniku – parametry pomp popłuczyn” - strona 19. Parametry pomp popłuczyn uszczegółowione zostały na stronie 1/5 ww. załącznika – dane hydrauliczne. Należy zastosować pompy zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

Odnosząc się natomiast do rodzaju przewodnic Zamawiający wskazuje, że należy zastosować przewodnicę dwururową ze stali kwasoodpornej w wykonaniu chromo-niklowo-molibdenowej CrNiMo, typ stali 1.4404.

PWiK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
z upoważnienia Zarządu Spółki
K I E R O W N I K
Działu Organizacyjno-Prawnego

mgr Jolanta Gerona

(podpis i pieczęć)

Sprawę prowadzi:
Dorota Budrewicz-Śliwa, tel. 757303518

Mkopo