



# Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Spółka z o.o.

Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra • tel. 757303501, fax 757303516 • www.wodnik.net.pl • sekretariat@wodnik.net.pl

Jelenia Góra, 25.11.2020 r.

## Odpowiedzi na pytania do SIWZ

Dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:  
**„Budowa kontenerowej stacji dochlorowania wody w rejonie ulicy Polnej w Jeleniej Górze”**

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: NP/321/30/2020

### Pytanie 1.

Czy w zakresie zadania wchodzi również wycena instalacji monitoringu wizyjnego CCTV oraz instalacja SSWiN?

W załączonych przedmiarach w pliku excel pod nazwą 965\_Chlorownia Cieplicka\_PR.xls występuje 111 pozycji kosztorysowych do wyceny natomiast w pliku pdf. o nazwie 965\_Chlorownia Cieplicka\_PR.ath.pdf jest pozycji do wyceny 143. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności.

### Odpowiedź 1.

Zgodnie z Projektem budowlano-wykonawczym budowy kontenerowej stacji opomiarowania przepływu i dochlorowania wody w rejonie ulicy Polnej-Cieplickiej w Jeleniej Górze sporządzonego przez zespół projektantów w ramach jednostki projektowej Przedsiębiorstwa Realizacji Budownictwa Komunikacyjnego i Komunalnego „PROKOM” inż. Ryszard Topolewski z sierpnia 2020 r. instalacja monitoringu wizyjnego CCTV oraz instalacja SSWiN jest częścią zadania pn.: „Budowa kontenerowej stacji dochlorowania wody w rejonie ulicy Polnej w Jeleniej Górze”. Zamawiający nie wyłączył konieczności realizacji tego zadania z całej inwestycji. Wykonawca zobowiązany jest więc wycenić całość prac niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania. Załączone przedmiary mają charakter pomocniczy.

W związku z dostrzeżoną przez Wykonawcę rozbieżnością w załączonych obmiarach w pliku pdf oraz xls Zamawiający wyjaśnia, iż **Wykonawca zobowiązany jest dokonać wyceny w oparciu o plik pdf. o nazwie 965 Chlorownia Cieplicka PR.ath.pdf.** Dla ułatwienia dokonania wyceny zadania Zamawiający załączył także skorygowany „Aktualny plik 965\_Chlorownia Cieplicka\_PRa 25\_11\_2020”.

PWiK „WODNIK” Sp. z o.o.  
DYREKTOR TECHNICZNY

Robert Wojcik  
(podpis i pieczęć)

Sprawę prowadzi:  
Dorota Budrewicz-Śliwa, tel. 757303518