


POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Jana Kasprowicza 17
(1) telefon 75 643 55 60, fax 75 643 55 61
NIP 611-10-96-868 Regon 000313772
Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

TPV
WJ

P.W. i K. „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze		
Wpł. 2018 -10- 03		
Znł.	Nr 5288	Podpis 

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 575/HK/18

Jelenia Góra 20 września 2018 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Irenę Ambroży-Pecka – asystenta sekcji Higieny Komunalnej – numer up do kontroli 1/18-1879/18

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1261 z późn.zm.) w związku z art.67 § 1 oraz art.68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn.zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Plac Piastowski 21 58-560 Jelenia Góra
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Zakład Produkcji Wody z ujęcia „Grabarów”, Jelenia Góra ul. Dębowa tel. 757303536
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Plac Piastowski 21 58-560 Jelenia Góra

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP 611 020 41 61 REGON 230 179 280

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Wojciech Jastrzębski - prezes

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Tadeusz Trzewik - mistrz ds. produkcji wody – tel. 502 447 606

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)



II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 20.09.2018r. Godzina 10⁰⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 04.09.2017.r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 20.09.2018r. 11⁰⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarno-higienicznego obiektu
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów – nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - Dokumentacja zdrowotna
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* - nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularz kontroli – nr PK/HK/01/01/10 ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego

14. III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli- Podmiotem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wobec kontrolowanego podmiotu nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne dotyczące kontrolowanego obiektu

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Zakład produkcji wody z ujęcia infiltracyjnego Grabarów –woda z ujęcia na rzece Bóbr jest filtrowana poprzez stawy infiltracyjne – 9 sztuk. Teren ogrodzony. Zakład Produkcji Wody Grabarów zaopatruje w wodę ponad 45 tysięcy osób, średnia dobowo produkcja wody za rok 2017 wynosiła 7. 062 m³. Woda ujmowana jest do dwóch zbiorników terenowych o pojemności 350 m³, dezynfekcja zbiorników odbywa się trzy razy w roku. Rurociąg wykonany jest głównie z rur żeliwnych. Pozwolenia wodno-prawne ważne są do 31.12. 2028 r. i 31. 12. 2020 r. Woda dezynfekowana jest podchlorynem sodu dodawanym bezpośrednio do zbiornika.

Wewnętrzna kontrolę jakości wody w pełnym zakresie prowadzi Laboratorium PW i K Wodnik.

Stan sanitarno-higieniczny zakładu produkcji wody i ujęcia wody w dniu kontroli zachowany.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
 - a) nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* - nie dotyczy

M 

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr 1/2018 z dnia 02 stycznia 2018 r. wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.-nie dotyczy
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy.....

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Produkcji Wody i Eksploatacji

Tadeusz Trześniak

mgr inż. Tadeusz Trześniak
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

ASYSTENT

Irena Ambroży-Pecka
Irena Ambroży-Pecka

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 20 września 2018 r

Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
WZROST Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
Kierownik Wydziału
Kontrolacji Wody i Eksploatacji Urz.

Tadeusz J. Zowlik

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** ZF/PK/HK/01/01/10
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

MS

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Jana Kasprowicza 17
tel. 75 643 55 60, fax 75 643 55 61
Pieczęć Stacji Sanitarnej i Epidemiologicznej

IPU

P.W. i K. „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze	
Wpł. 2018 -10- 03	
Zał. Nr 5284	Podpis

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 576/HK/18

Jelenia Góra 20 września 2018 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Irenę Ambroży-Pecka – asystenta sekcji Higieny Komunalnej – numer up do kontroli 1/18-1884/18

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1261 z późn.zm.) w związku z art.67 § 1 oraz art.68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn.zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Plac Piastowski 21 58-560 Jelenia Góra
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Ujęcie powierzchniowe „Kamienna Wieża” Jelenia Góra Jagniątków tel. 757303536
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Plac Piastowski 21 58-560 Jelenia Góra

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP 611 020 41 61 REGON 230 179 280

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Wojciech Jastrzębski - prezes

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Tadeusz Trzewik - mistrz ds. produkcji wody – tel. 502 447 606

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/hr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

[Handwritten signatures]

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 20.09.2018r. Godzina 11⁰⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 04.09.2018 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 20.09.2018r. 12⁰⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarno-higienicznego obiektu
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów – nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - nie dotyczy
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* - nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularz kontroli – nr PK/HK/01/01/10 ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego

14. III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli- Podmiotem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wobec kontrolowanego podmiotu nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne dotyczące kontrolowanego obiektu
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Ujęcie powierzchniowe –Kamienna Wieża –znajduje się na potoku Potok Polski na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Teren ogrodzony, urządzenia uzdatniające to: kraty, filtry kamienne z otoczków, kosze ssawne, chlorator automatyczny. Chlorownia znajduje się w przedsiionku zbiornika bezpośrednio do rurociągu. Woda ujmowana jest do dwóch zbiorników: „Kamienna Wieża” oraz zbiornik zapasowo-wyównawczy „Leśny Dworek”. Rurociąg wykonany jest głównie z rur żeliwnych. Produkcja średniodobowa wody za rok 2017 wynosi 146 m³/dobę. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę wynosi 500 osób. Pozwolenie wodno-prawne ważne jest do 13.04. 2036 r. Woda dezynfekowana jest podchlorynem sodu dodawanym bezpośrednio do zbiornika.

Wewnętrzną kontrolę jakości wody w pełnym zakresie prowadzi Laboratorium PW i K Wodnik.

Stan sanitarno-higieniczny ujęcia wody w dniu kontroli zachowany.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
 - a) nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* - nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr 1/2018 z dnia 02 września 2018 r. wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.-nie dotyczy
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy.....

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Spółka "Witwinik" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze,
BIEROWNIK WYDZIAŁ
Produkcji Wody i Eksploatacji Uj

Tadeusz Trzewik

inż. Tadeusz Trzewik

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

A S Y S T E N T

Medonamyroży-Pecka

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 20 września 2018 r

Wódz "Wódz" Sp. z o.o. w Jelonej,
 61-200 ROWNIK WYDZIAŁ
 Produkcji Wody i Eksploatacji Sp. z o.o.
Andrzej Trzewik
 (czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** ZF/PK/HK/01/01/10
 (nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

mm

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Jana Kasprówicza 17
tel. 75 643 55 60, fax 75 643 55 61
REGON 141096868 Regon 000313779

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

TPJ
y

P.W. i K. „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze	
Wpł. 2018 -10- 03	
Zaś.	Nr 5285 Podpis ...

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 577/HK/18

Jelenia Góra 20 września 2018 r.
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez

Irenę Ambroży-Pecka – asystenta sekcji Higieny Komunalnej – numer up do kontroli 1/18-1885/18

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1261 z późn.zm.) w związku z art.67 § 1 oraz art.68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz.1257 z późn.zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Plac Piastowski 21 58-560 Jelenia Góra
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Ujęcie powierzchniowe „Leśniczówka” Jelenia Góra Jagniątków tel. 757303536
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Plac Piastowski 21 58-560 Jelenia Góra

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP 611 020 41 61 REGON 230 179 280

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Wojciech Jastrzębski - prezes

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Tadeusz Trzewik - mistrz ds. produkcji wody – tel. 502 447 606

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

TPJ

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 20.09.2018r. Godzina 12⁰⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 04.09.2018 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 20.09.2018r. 13⁰⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarno-higienicznego obiektu
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów – nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - nie dotyczy
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* - nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularz kontroli – nr PK/HK/01/01/10 ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego

14. III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli- Podmiotem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wobec kontrolowanego podmiotu nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne dotyczące kontrolowanego obiektu
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Ujęcie powierzchniowe –Leśniczówka –znajduje się na potoku Sopot na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Teren ogrodzony, urządzenia uzdatniające to: kraty, filtry kamienne z otoczek, kosze ssawne, chlorator automatyczny. Chlorownia znajduje się przy ujęciu. Woda ujmowana jest do dwóch zbiorników: „Kawiarnia” o pojemności 190 m³ oraz zbiornik zapasowo-wyrównawczy „Sobieszowski” o pojemności 200 m³. Rurociąg wykonany jest głównie z rur żeliwnych. Długość sieci wodociągowej wynosi 20 km. Produkcja średniodobowa wody za rok 2017 wynosi 350 m³/dobę. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę wynosi 3000 osób. Pozwolenie wodno-prawne ważne jest do 29.12. 2035 r. Woda na SUW dezynfekowana jest podchlorynem sodu. Wewnętrzną kontrolę jakości wody w pełnym zakresie prowadzi Laboratorium PW i K Wodnik.

Stan sanitarno-higieniczny ujęcia wody oraz stacji uzdatniania w dniu kontroli zachowany.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
 - a) nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*
nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości..... słownie.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr 1/2018 z dnia 02 stycznia 2018 r. wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.-nie dotyczy
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy.....

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Pracownik "Wielbłąd" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Produkcji Wody i Eksploatacji UJ
Tadeusz Trzewik
inż. Tadeusz Trzewik
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

ASYSTENT

Irena Ambroży-Pecka
Irena Ambroży-Pecka

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 20 września 2018 r.

Sp. z o.o. w Jeleniu,
KROWNIK WYDZIA
Instytucji Wody i Eksploatacji Lt
Marek Tyszkiewicz
.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół z załączek podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** ZF/PK/HK/01/01/10
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić