

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Jana Kasprówicza 17
tel. 75 643 55 60, fax 75 643 55 61

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

[Handwritten signature]

P.W. i K. „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze		
Wpt. 2019-08-08		
Zał.	Nr 4752	Podpisy <i>[Handwritten signature]</i>

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 460/HK/19

Jelenia Góra 17 lipca 2019 roku
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Joanna Kasjaniuk – st. asystent up. Nr HK/12/2018-1595/19
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn.zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.
Plac Piastowski 21
58-560 Jelenia Góra

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg „Jelenia Góra” w Jeleniej Górze-zbiorniki wody uzdatnionej
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 6110204161/230179280/0000150045

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Wojciech Jastrzębski – Prezes Zarządu
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Marek Szubartowski-Mistrz ds. produkcji wody
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 17.07.2019r. 8⁰⁰

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

20.06.2019r.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia

Nie dotyczy

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

4. Data i godzina zakończenia kontroli 17.07.2019r. 11⁰⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* :nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena warunków sanitarno-higienicznych zbiorników wody uzdatnionej
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*
nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli-aktualna dokumentacja zdrowotna –nie dotyczy
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli. Wobec kontrolowanego podmiotu w zakresie kontrolowanego obiektu nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obektu, stanu sanitarno-higienicznego

Wodociąg „Jelenia Góra” w Jeleniej Górze zaopatruje 84973 odbiorców z Jeleniej Góry oraz sprzedaje wodę dla gmin Stara Kamienica (Wojcieszycy-) i Janowice Wielkie (Komarno). Średnia dobowa produkcja wody za rok 2018 wynosiła 14642 m³/d.

W obrębie wodociągu funkcjonuje 8 zbiorników:

-Zbiornik „Kamienna Wieża”, znajduje się niedaleko skałki i ujęcia o nazwie „Kamienna Wieża” w Karkonoskim Parku Narodowym. Jest to zbiornik z 1928 r. betonowy, zagłębiony, 2-komorowy o pojemności 300 m³. Podchloryn sodu podawany jest bezpośrednio do zbiornika-chlorator automatyczny z akumulatorem.

--Zbiornik zapasowo-wyrównawczy „Leśny Domek”, znajduje się poniżej ujęcia „Kamienna Wieża” w Karkonoskim Parku Narodowym. Jest to zbiornik z 1928 r. betonowy, zagłębiony, 2-komorowy o pojemności 150 m³. Woda spływa grawitacyjnie ze zbiornika „Kamienna Wieża” do zbiornika „Leśny Domek”, a następnie zasila strefę zaopatrzenia „Kamienna Wieża”-strefa obejmuje Jagniątków Górny.

--Zbiornik wyrównawczy „Kawiarnia”, znajduje się poniżej ujęcia „Leśniczówka” w Karkonoskim Parku Narodowym. Jest to zbiornik z 1928 r. betonowy, zagłębiony, 2-komorowy o pojemności 150 m³. Podchloryn sodu podawany jest w chlorowni przy ujęciu „Leśniczówka”

--Zbiornik „Sobieszowski”, znajduje się na zboczu góry Sobiesz (poniżej zbiornika „Kawiarnia”). Jest to zbiornik z 1928 r. betonowy, zagłębiony, 2-komorowy o pojemności 200 m³. Woda spływa grawitacyjnie ze zbiornika „Kawiarnia” do zbiornika „Sobieszowski”, a następnie zasila strefę zaopatrzenia „Leśniczówka”

-Zbiornik „Chmielnik”, znajduje się na górze Chmielnik w Cieplicach-dojazd z ul. Krośnieńskiej. Jest to zbiornik z 2008 r. betonowy, Składa się z 2 zbiorników betonowych o pojemności 4000 m³ każdy. Podchloryn sodu podawany jest w ZUW Sosnowka bezpośrednio do rurociągu doprowadzającego wodę do zbiornika.

-Zbiornik „Wzgórze Kościuszki”, znajduje się na terenie Parku Miejskiego przy ul. Sudeckiej i jest usytuowany na wzniesieniu „Wzgórze Kościuszki. Jest to zbiornik pieniemiecki betonowy, zagłębiony, 2-

komorowy o pojemności 1900 m³. Podchloryn sodu podawany jest w SUW Grabarów do rurociągu doprowadzającego wodę do zbiornika.

-Zbiornik zapasowy przy ul Trzczińskiej 29w Jeleniej Górze spełnia funkcję zbiornika wody pitnej i p.poż. dla zakładu „Schneider” w Radomierzu. Podchloryn sodu podawany jest w SUW Grabarów do rurociągu doprowadzającego wodę do zbiornika.

-Zbiornik „Dębowy” znajduje się przy drodze na górę ‘Gapy’. Jest to zbiornik poniemiecki betonowy, zagłębiony, 2-komorowy o pojemności 3000 m³. Podchloryn sodu podawany jest w SUW Grabarów do rurociągu doprowadzającego wodę do zbiornika.

Wszystkie zbiorniki opatrzone są tabliczką informującą o rodzaju obiektu i jego właścicielu. W czasie kontroli stan sanitarny zbiorników jest prawidłowy.

Zbiornik „Widok” w Cieplicach został zlikwidowany w 2008r.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*
nie dotyczy

IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy** -książka kontroli znajduje się w biurze zarządu.
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu –~~naniesiono~~/ nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit..... nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na
nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości.....
(nr mandatu karnego).....
(podstawa prawna)
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr 15/2019 z dnia 18.06.2019r. wydane przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
nie dotyczy
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
nie dotyczy
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

nie dotyczy

PWK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

MISTRZ

ds. Produkcji Wody i Sieci Wodociągowej

mgr inż. Marek Szubartowski

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

I. STASYSZEWICZ

Joanna Stasyszewicz

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 17 lipca 2019r.

PWK „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze

MISTRZ

ds. Produkcji Wody i Sieci Wodociągowej

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

