

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej



**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 304/HK/21**

Jelenia Góra 19 października 2021 roku  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Joanna Kasjaniuk – St. Asystent up. Nr HK/12/2018-928/21

Anna Jędrzejak - Mł. Asystent up. Nr HK/932/21

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz.195) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn.zm.)

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**

1. Podmiot kontrolowany

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o.

Pl. Piastowski 21

58-560 Jelenia Góra

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Ujęcie powierzchniowe „Leśniczówka” na potoku Sopot w Jeleniej Górze Jagniątkowie

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o.

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 6110204161/230179280

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Katarzyna Wierska-Kuberka-Prezes Zarządu

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

Marek Szubartowski-Mistrz ds. produkcji wody-tel:516172335

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

**II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 19.10.2021r. 08.15

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*

07.10.2021r.

## 3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia

Nie dotyczy

## 4. Data i godzina zakończenia kontroli 19.10.2021r. 09.15

## 5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* :nie dotyczy

## 6. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola tematyczna w zakresie spełnienia wymagań higieniczno-sanitarnych dotyczących ujęcia wody

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*  
nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów\*

nie dotyczy

## 9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\*

nie dotyczy

## 10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów

nie dotyczy

## 11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli-dokumentacja zdrowotna 9 szt.

## 12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*

Atest Higieniczny PZH na podchloryn sodu B-BK-60210-0889/21 ważny do 21.07.2024r.

## 13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego opartego na jednym ujęciu wody ZF/PK/HK/01/01/11

**III. WYNIKI KONTROLI**

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli. Wobec kontrolowanego podmiotu w zakresie kontrolowanego obiektu nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obektu, stanu sanitarno-higienicznego

Ujęcie powierzchniowe „Leśniczówka” na potoku Sopot zaopatruje dolną część Jagniątkowa i górną część Sobieszowa. Ujęcie zlokalizowane jest na terenie górskim, zalesionym w obrębie Karkonoskiego Parku Narodowego. Woda z ujęcia „Leśniczówka” trafia do zbiornika zapasowo-wyrównawczego „Kawiarnia” a następnie do zbiornika zapasowo-wyrównawczego „Sobieszowski”. Woda dezynfekowana jest podchlorynem sodu oraz korygowane pH węglanem sodowym w chlorowni przy ujęciu. Liczba zaopatrywanej ludności wynosi 3000 osób, produkcja za 2020r.- 378 m<sup>3</sup>/d. Pozwolenie wodnoprawne ważne jest do 29 grudnia 2035r. Stan sanitarny ujęcia w dniu kontroli jest prawidłowy.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*

nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

W przedsiönku zbiornika "Sobieszowski" należy uzupełnić ubytki w podłodze.

**IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI**

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika ~~budowy~~\*\* -nie dotyczy

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu ~~–naniiesiono~~/ nie naniiesiono\*\* .....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

H g Jan

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit..... nie nałożono/nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna) .....

5. Upoważnienie Joanny Kasjaniuk do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr 15/2019 z dnia 18.06.2019r.

wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze-nie dotyczy  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się\*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

nie dotyczy

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
WODNIK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze  
Wydział Produkcji Wody i Eksploatacji Ujęć  
Michał Siwkowski

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Alex Jedynak - mł. asystent

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

ST. ASYSTENT  
M. Kasjaniuk  
Joanna Kasjaniuk

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 19 października 2021r.

Michał Siwkowski

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
WODNIK Sp. z o.o. w Jeleniej Górze  
ul. Jasińskiego 21  
58-506 Jelenia Góra, woj. dolnośląskiego 101  
telefon 75 73 03 515

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\* ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego opartego na jednym ujęciu wody ZF/PK/HK/01/01/11

(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

POWIATOWA STACJA  
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA  
w Jeleniej Górze  
58-500 Jelenia Góra, ul. Jana Kasprowicza 17  
(1) telefon 75 643 55 60, fax 75 643 55 61  
REGON 000313779

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej



## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 305/HK/21

Jelenia Góra 19 października 2021 roku  
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez

Joanna Kasjaniuk – st. asystent up. Nr HK/12/2018-929/21

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Anna Jędrzejak –mł. asystent up. Nr HK/935/21

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.)

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o.  
Pl. Piastowski 21  
58-560 Jelenia Góra

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg „Jelenia Góra” w Jeleniej Górze

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o.

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

#### 4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 6110204161 / 230179280 / 3600Z

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Katarzyna Wierska-Kuberka - Prezes Zarządu

(imię i nazwisko/stanowisko)

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

Marek Szubartowski - Mistrz ds. produkcji wody

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

#### 7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

### II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

#### 1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 19.10.2021r., godz. 10.30

*Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.*

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*  
30.09.2021r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia-nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 19.10.2021r., godz. 12.00
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* : nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarno-higienicznego obiektu w zakresie dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*  
nie dotyczy  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów\*  
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\*  
nie dotyczy
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów  
nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli - aktualna dokumentacja zdrowotna pracowników – 9 sztuk
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*:  
- atest higieniczny B-BK-60210-0889/21 z dnia 21.07.2021r. Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, dot. Podchloryn sodu zawierający 12%-15% aktywnego sodu, data ważności do 21.07.2024r.  
- atest higieniczny BK/W/1137/02/2018 z dnia 27.11.2018r. Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH, dot. Tabletki solne/granulat solny data ważności do 27.11.2021r.
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nie dotyczy

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli. Wobec kontrolowanego podmiotu w zakresie kontrolowanego obiektu nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Wodociąg „Jelenia Góra” w Jeleniej Górze zaopatruje 81000 odbiorców z Jeleniej Góry oraz sprzedaje wodę dla gmin Stara Kamienica (Wojcieszycze) i Janowice Wielkie (Komarno). Średnia dobową produkcją wody za rok 2020 wynosiła 12097 m<sup>3</sup>/d.

Dezynfekcja wody przeznaczonej do spożycia przeprowadzana jest w następujących chlorowniach:

-Zbiornik „Kamienna Wieża” usytuowany niedaleko skałki i ujęcia wody (z potoku „Polski”) o nazwie „Kamienna Wieża” w Karkonoskim Parku Narodowym. Zbiornik wybudowany w roku 1928r., betonowy, zagłębiony, 2-komorowy o pojemności 300 m<sup>3</sup>. Woda jest wstępnie chlorowana poprzez podawanie podchlorynu sodu przez chlorator automatyczny z akumulatorem do rurociągu. Zbiornik wentylowany grawitacyjnie.

-Zbiornik zapasowo-wyrównawczy „Leśny Domek” usytuowany poniżej ujęcia „Kamienna Wieża” w Karkonoskim Parku Narodowym. Zbiornik wybudowany w roku 1928r., betonowy, zagłębiony, 2-komorowy o pojemności 150 m<sup>3</sup>. Woda spływa grawitacyjnie ze zbiornika „Kamienna Wieża” do zbiornika „Leśny Domek” a następnie zasila strefę zaopatrzenia „Kamienna Wieża” – strefa obejmuje Jagniątków Górny. Woda podlega chlorowaniu podchlorynem sodu podawanym automatycznie przez chlorator z akumulatorem i korekcie pH węglanem sodu do rurociągu. Zbiornik wentylowany grawitacyjnie.

-Chlorownia przy ujęciu „Leśniczówka” do zbiornika „Sobieszowski” usytuowany na zboczu góry Sobiesz (poniżej zbiornika „Kawiarnia” o pojemności 150 m<sup>3</sup>). Zbiornik wybudowany w roku 1928r., betonowy, zagłębiony, 2-komorowy o pojemności 200 m<sup>3</sup>. Woda spływa grawitacyjnie ze zbiornika „Kawiarnia” do

*Handwritten signature and initials.*

zbiornika „Sobieszowski” a następnie zasila strefę zaopatrzenia „Leśniczówka” (Jagniątków dolny i górną część Sobieszowa). Woda podlega chlorowaniu podchlorynem sodu podawanym automatycznie przez chlorator z akumulatorem i korekcie pH węglanem sodu. Zbiornik wentylowany grawitacyjnie. Ubytki w posadzce przy drzwiach wejściowych do przedsionka zbiornika.

-Kontener przy ulicy Cieplickiej 128 - w okolicy dawnego Urzędu Celnego. Obiekt oddany do użytku w październiku 2021r. Kontener z wentylacją mechaniczną, załączaną automatycznie. W kontenerze wytwarzany jest podchloryn sodu z elektrolizy soli. Zasila strefę zaopatrzenia z zalewu Sosnówka.

-Zakład Uzdatniania Wody w Sosnówce przy ulicy Wróblewskiego – wybudowany w latach 2005-2007, w pełni rozpoczął działalność w roku 2008. Budynek chlorowni składa się z budynku naziemnego wyposażonego w 3 zbiorniki chlorowników po 1000l każdy podające podchloryn sodu. Woda pompowana jest do zbiornika „Chmielnik” o pojemności 8000 m<sup>3</sup>, który zasila strefę zaopatrzenia z zalewu Sosnówka. Pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie i mechanicznie.

-Zakład Uzdatniania Wody w Grabarowie - budynek chlorowni składa się z budynku naziemnego wyposażonego w 3 zbiorniki po 1000l każdy podające podchloryn sodu. Woda trafia do zbiornika „Wzgórze Dębowe” o pojemności 3000m<sup>3</sup> i zbiornika Wzgórze Kościuszki o pojemności 1900m<sup>3</sup>, które zasilają strefę zaopatrzenia Grabarów. Pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie i mechanicznie.

Wszystkie obiekty opatrzone są tabliczkami informacyjnymi o rodzaju obiektu i jego właścicielu. W czasie kontroli stan sanitarny obiektów był prawidłowy.

Do kontaktu z wodą wyznaczonych jest 9 pracowników – maszynistów, posiadających aktualną dokumentację zdrowotną.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*  
nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

Uzupełnić ubytki w posadzce przy wejściu do przedsionka zbiornika wody „Sobieszowski.”

#### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\* - książka kontroli znajduje się w biurze zarządu.

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu ~~-naniesiono~~/ nie naniesiono\*\* .....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....  
nie nałożono/~~nałożono~~\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na-nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna) .....

5. Upoważnienie Joanna Kasjaniuk do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr 15/2019 z dnia 18.06.2019r.

wydane przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

nie dotyczy

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się\*\*
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

nie dotyczy

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

*Alex Jednejale - m. asystent*

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

ST. ASYSTENT  
*J. Kosiński*

#### V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 19 października 2021r.

*Marek Siebert*

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
58-503 3 Chmielna Góra, 14 Piłsudski 21  
WYDZIAŁ PRÓBNICTWA WODY I ŚCIEKÓW  
50-500 Jarosław Jarosławski 101  
telefon 75 73 03 515

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\*

(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

Pieczeń stacji sanitarno-epidemiologicznej

p. T. Kowalczyk  
p. W. Wojcik  
p. K. Kosciuszko

P.W. i K. "WODNIK" Sp. z o.o.  
w Jeleniej Górze  
Wpł 2021 -11- 17  
Zaś... Nr 4748... Podp...

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 306/HK/21

Jelenia Góra 19 października 2021 roku  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Joanna Kasjaniuk – St. Asystent up. Nr HK/12/2018-930/21

Anna Jędrzejak - Mł. Asystent up. Nr HK/931/21

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz.195) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn.zm.)

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**

1. Podmiot kontrolowany

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o.  
Pl. Piastowski 21  
58-560 Jelenia Góra

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Ujęcie powierzchniowe „Kamienna Wieża” na Potoku Polskim w Jeleniej Górze Jagniątkowie  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o.o.

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Pl. Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 6110204161/230179280

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Katarzyna Wierska-Kuberka-Prezes Zarządu

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

Marek Szubartowski-Mistrz ds. produkcji wody-tel.516172335

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

**II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 19.10.2021r. 09.30

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*

07.10.2021r.

*[Handwritten signatures]*



## 3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia

Nie dotyczy

## 4. Data i godzina zakończenia kontroli 19.10.2021r. 10.30

## 5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* :nie dotyczy

## 6. Zakres przedmiotowy kontroli: kontrola tematyczna w zakresie spełnienia wymagań higieniczno-sanitarnych dotyczących ujęcia wody

## 7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*

nie dotyczy

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów\*

nie dotyczy

## 9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\*

nie dotyczy

## 10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów

nie dotyczy

## 11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli-dokumentacja zdrowotna 9 szt.

## 12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*

Atest Higieniczny PZH na podchloryn sodu B-BK-60210-0889/21 ważny do 21.07.2024r.

## 13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego opartego na jednym ujęciu wody ZF/PK/HK/01/01/11

### III. WYNIKI KONTROLI

## 1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli. Wobec kontrolowanego podmiotu w zakresie kontrolowanego obiektu nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne.

## 2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obektu, stanu sanitarno-higienicznego

Ujęcie powierzchniowe „Kamienna Wieża” na Potoku Polskim zaopatruje górną część Jagniątkowa. Ujęcie zlokalizowane jest na terenie górskim, zalesionym w obrębie Karkonoskiego Parku Narodowego w okolicy grupy skalnej „Kamienna Wieża”. Woda z ujęcia trafia do zbiornika „Kamienna Wieża” a następnie do zbiornika zapasowo-wyrównawczego „Leśny Domek”. Woda wstępnie dezynfekowana jest podchlorynem sodu w zbiorniku „Kamienna Wieża” W następnym etapie pH wody korygowane jest węglanem sodowym w zbiorniku „Leśny Domek”, gdzie dodawany jest także podchloryn sodu. Liczba zaopatrywanej ludności wynosi 500 osób, produkcja za 2020r.- 95 m<sup>3</sup>/d. Pozwolenie wodnoprawne ważne jest do 13 kwietnia 2036r. Stan sanitarny ujęcia w dniu kontroli jest prawidłowy.

## 3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*


nie dotyczy

## 4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*

W przedsiönku zbiornika "Sobieszowski" należy uzupełnić ubytki w podłodze.

### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\* -nie dotyczy2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu –~~naniesiono~~/ nie naniesiono\*\* .....



(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit..... nie nałożono/nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna) .....

5. Upoważnienie Joanny Kasjaniuk do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr 15/2019 z dnia 18.06.2019r.

wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się\*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

nie dotyczy

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

Alex Podnejd - m. asystent

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

ST. ASYSTENT  
P. Kosiński

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 19 października 2021r.

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\* ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego opartego na jednym ujęciu wody ZF/PK/HK/01/01/11

(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić