

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 477/HK/23**

Jelenia Góra 31 lipca 2023 roku  
(miejsowość i data)

przeprowadzonej przez

Joanna Kasjaniuk – st. asystent up. Nr HK/18/2019-1728/23  
*(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)*

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze  
*(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)*

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 755 z późn.zm.)

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**

1. Podmiot kontrolowany

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.  
Plac Piastowski 21  
58-560 Jelenia Góra

*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)*

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Ujęcie powierzchniowe „Leśniczówka” w Jeleniej Górze Jagniątkowie  
*(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)*

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.

*(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))*

Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra

*(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))*

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 6110204161/230179280

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Katarzyna Wierska-Kuberka-Prezes Zarządu

*(imię i nazwisko/stanowisko)*

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

*(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)*

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

Nie dotyczy

*(imię i nazwisko/stanowisko/inne)*

**II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 31.07.2023r. godz. 08.15

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*

10.07.23r..



3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia-nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 31.07.2023r. godz. 08.45
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* :nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu higieniczno-sanitarnego obiektu
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*  
nie dotyczy  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów\*  
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\*  
nie dotyczy
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów  
nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli-nie dotyczy
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*  
nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego opartego na jednym ujęciu wody ZF/PK/HK/01/01/11

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli. Wobec kontrolowanego podmiotu w zakresie kontrolowanego obiektu nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obektu, stanu sanitarno-higienicznego

Ujęcie powierzchniowe „Leśniczówka” na potoku Sopot zaopatruje dolną część Jagniątkowa i górną część Sobieszowa. Ujęcie zlokalizowane jest na terenie górskim, zalesionym w obrębie Karkonoskiego Parku Narodowego. Woda z ujęcia „Leśniczówka” trafia do zbiornika zapasowo-wyrównawczego „Kawiarnia” a następnie do zbiornika zapasowo-wyrównawczego „Sobieszowski”. Woda dezynfekowana jest podchlorynem sodu oraz korygowane pH węglanem sodowym w chlorowni przy ujęciu. Liczba zaopatrywanej ludności wynosi 2500 osób, produkcja za 2022r. wynosiła 353 m<sup>3</sup>/d. Pozwolenie wodnoprawne ważne jest do 29 grudnia 2035r. Stan sanitarny ujęcia w dniu kontroli jest prawidłowy.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*  
nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*  
Nie dotyczy

### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*.
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu –~~naniesiono~~/ nie naniesiono\*\* .....

.....  
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....  
nie nałożono/nałożono\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na-nie dotyczy



(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna) .....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr 1/2023 z dnia 02.01.2023r. wydane przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się\*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

nie dotyczy  
PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze  
Z-CIA KIEROWNIKA  
Wydziału Produkcji Wody i Eksploatacji Ujęć  
mgr inż. Marek Szubartowski.....

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

ST. ASYSTENT

J. Kasianik  
Joanna Kasianik

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

PWiK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze  
Z-CIA KIEROWNIKA  
Wydziału Produkcji Wody i Eksploatacji Ujęć  
Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 13.11.2023r.

mgr inż. Marek Szubartowski

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
"WODNIK" Sp. z o.o.  
58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21  
WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY I EKSPLOATACJI UJĘĆ  
58-560 Jelenia Góra, ul. Wrocławskiego 101  
telefon 75 73 03 515

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\* ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego opartego na jednym ujęciu wody ZF/PK/HK/01/01/11

(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić