

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 478/HK/23

Jelenia Góra 31 lipca 2023 roku
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Joanna Kasjaniuk – st. asystent up. Nr HK/18/2019-1729/23
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 755 z późn.zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.
Plac Piastowski 21
58-560 Jelenia Góra

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Ujęcie powierzchniowe „Kamienna Wieża” w Jeleniej Górze Jagniątkowie
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 6110204161/230179280

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Katarzyna Wierska-Kuberka-Prezes Zarządu

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 31.07.2023r. godz. 08.45

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

10.07.23r..

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia-nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 31.07.2023r. godz. 09.15
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* :nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu higieniczno-sanitarnego obiektu
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*
nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli-nie dotyczy
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego opartego na jednym ujęciu wody ZF/PK/HK/01/01/11

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli. Wobec kontrolowanego podmiotu w zakresie kontrolowanego obiektu nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Ujęcie powierzchniowe „Kamienna Wieża” na Potoku Polskim zaopatruje górną część Jagniątkowa. Ujęcie zlokalizowane jest na terenie górskim, zalesionym w obrębie Karkonoskiego Parku Narodowego w okolicy grupy skalnej „Kamienna Wieża”. Woda z ujęcia trafia do zbiornika „Kamienna Wieża” a następnie do zbiornika zapasowo-wyrównawczego „Leśny Domek”. Woda wstępnie dezynfekowana jest podchlorynem sodu w zbiorniku „Kamienna Wieża” W następnym etapie pH wody korygowane jest węglanem sodowym w zbiorniku „Leśny Domek”, gdzie dodawany jest także podchloryn sodu. Liczba zaopatrywanej ludności wynosi 500 osób, produkcja za 2022r. wynosiła 103 m³/d. Pozwolenie wodnoprawne ważne jest do 13 kwietnia 2036r. Stan sanitarny ujęcia w dniu kontroli jest prawidłowy.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*
Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**.
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu –~~naniesiono~~/ nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit..... nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na-nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna).....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr 1/2023 z dnia 02.01.2023r. wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu. Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie-zapoznano się**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

nie dotyczy
PWIK "WODNIK" Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
ZAKŁAD KIEROWNIKA
Wydział Produkcji Wody i Eksploatacji Ujęć

Szubartowski
mgr inż. Marek Szubartowski

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

ST. ASYSTENT

Kasianiuk

Joanna Kasianiuk
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 13. 11. 2023r.

Szubartowski
mgr inż. Marek Szubartowski

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
"WODNIK" Sp. z o. o.
56-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21
WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY I EKSPLOATACJI UJĘĆ
56-560 Jelenia Góra, ul. Wróblewskiego 1-01.....
telefon 75 73 03 515

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego opartego na jednym ujęciu wody ZF/PK/HK/01/01/11 (nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić