

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 479/HK/23

Jelenia Góra 31 lipca 2023 roku
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Joanna Kasjaniuk – st. asystent up. Nr HK/18/2019-1730/23
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 755 ze zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.
Plac Piastowski 21
58-560 Jelenia Góra

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Wodociąg „Jelenia Góra” w Jeleniej Górze
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „WODNIK” Sp. z o.o.

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Plac Piastowski 21, 58-560 Jelenia Góra

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 6110204161/230179280

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Katarzyna Wierska-Kuberka-Prezes Zarządu
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 31.07.2023r. godz. 09:15

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

10.07.23r.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia-nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 31.07.2023r. godz. 10:00
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* :nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: przegląd źródeł zanieczyszczeń mogących wpływać na pogorszenie jakości wody z uwzględnieniem topografii i odległości od ujęć zaopatrujących wodociąg Jelenia Góra
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu*
nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów
nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli-nie dotyczy
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*
Analizy ryzyka ujęć zaopatrujących wodociąg „Jelenia Góra” oraz ujęcia zapasowego na zbiorniku „Wojanów”-wersja elektroniczna
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nie dotyczy

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli. Wobec kontrolowanego podmiotu w zakresie kontrolowanego obiektu nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne.
2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obektu, stanu sanitarno-higienicznego

Wodociąg „Jelenia Góra” zaopatruje 78500 odbiorców. Średnia dobowa produkcja wody za rok 2022 wynosiła 11545 m³/d. Wodociąg zaopatrywany jest w wodę 4 ujęć powierzchniowych i 1 ujęcia infiltracyjnego.

Ujęcie powierzchniowe „Zbiornik Sosnówka” znajduje się na terenie gminy Podgórzyn pomiędzy miejscowościami Podgórzyn, Sosnówka i Marczyce. Woda z ujęcia spływa grawitacyjnie do ZUW Sosnówka w Jeleniej Górze, gdzie jest poddawana procesom uzdatniania. Zbiornik Sosnówka jest także akwenem zabezpieczającym przed powodzią i jest własnością Państwowego Gospodarstwa „Wody Polskie”. Dopływami zbiornika są potoki Czerwonka, Sośniak i rzeka Podgórna.

Ujęcie powierzchniowe „Leśniczówka” na potoku Sopot zlokalizowane jest na terenie górskim, zalesionym w obrębie Karkonoskiego Parku Narodowego powyżej Jagniątkowa

Ujęcie powierzchniowe „Kamienna Wieża” na potoku Polskim zlokalizowane jest na terenie górskim, zalesionym w obrębie Karkonoskiego Parku Narodowego powyżej Jagniątkowa.

Ujęcie infiltracyjne „Grabarów” w Jeleniej Górze

Ujęcie powierzchniowe „Wojanów” zlokalizowane na rzece Bóbr w Wojanowie.

Niektóre z możliwych źródeł zanieczyszczeń, które mogą wpływać na pogorszenie jakości wody surowej pochodzącej z ujęć powierzchniowy

--gospodarka leśna na terenach położonych powyżej ujęć może powodować zanieczyszczenie wód potoków oraz niekiedy niszczenie drenaży kamionkowych przez ciężki sprzęt używany do transportu drzew

- niszcząca działalność ludzi (np. turyści zaśmiecają teren i niszczą infrastrukturę ujęć, zbieracze złomu kradną elementy metalowe ujęć i ogrodzeń)
- zdarzenia losowe (np. padłe zwierzę w rzece, potoku)
- zdarzenia będące wynikiem zmian pór roku (opadające liście jesienią)
- klęski żywiołowe (powódzie, pożary, susze)
- zanieczyszczenia ściekami z terenów, które nie są skanalizowane- dotyczy to w większości rzeki Bóbr i Podgórna)
- awaryjne lądowanie samolotu (dotyczy ujęcia Grabarów ze względu na bliskość lotniska).
- zwiększone stężenie aktywności radonu w wodzie z ujęcia Grabarów-obecność radonu w warstwie górotworu

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**.

2. ~~Wniesiono/~~nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu ~~–naniessione/~~ nie naniessiono**.....

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....
nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na-nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości.....

(nr mandatu karnego).....

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr 1/2023 z dnia 02.01.2023r.
wydane przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~**

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

nie dotyczy

PAK "WODNIK" Sp. z o.o. ul. Jeremiej Gorze
PEŁNOMOCEK ZARZĄDU
d/s Zarządzania Jakością Wody

... mgr inż. Maria Ziębińska-Galan

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

SIKASYSTENT

Kospiński

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 13.11. 2023r.

PAK "WODNIK" Sp. z o.o. ul. Jeremiej Gorze
PEŁNOMOCEK ZARZĄDU
d/s Zarządzania Jakością Wody

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

R