


POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Jana Kasprowicza 17
tel. 75 643 55 60, fax 75 643 55 61
NIP 611-020-41-61
(1) Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

P.W. I.K. „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze	
Wpł. 2019-10-04	
Zel. Nr 5875	Podpis 

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 575/HK/19

Jelenia Góra 10 września 2019 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Irenę Ambroży-Pecka – asystenta sekcji Higieny Komunalnej – numer up do kontroli 1/18-1990/19

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59.) w związku z art.67 § 1 oraz art.68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn.zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Plac Piastowski 21 58-560 Jelenia Góra
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Zakład Produkcji Wody z ujęcia „Grabarów”, Jelenia Góra ul. Dębowa tel. 757303536
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Plac Piastowski 21 58-560 Jelenia Góra

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP 611 020 41 61 REGON 230 179 280

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Wojciech Jastrzębski - prezes

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Marek Szubartowski - mistrz ds. produkcji wody – tel. 516 172 335

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)



II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 10.09.2019r. godzina 12⁰⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 03.09.2019.r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 10.09.2019r. 13⁰⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarno-higienicznego obiektu
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów – nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - Dokumentacja zdrowotna
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* - nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularz kontroli – nr PK/HK/01/01/10 ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego

14. III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli- Podmiotem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wobec kontrolowanego podmiotu nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne dotyczące kontrolowanego obiektu

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Zakład produkcji wody z ujęcia infiltracyjnego Grabarów –woda z ujęcia na rzece Bóbr jest filtrowana poprzez stawy infiltracyjne – 9 sztuk. Teren ogrodzony siatką, zamykany. Zakład Produkcji Wody Grabarów zaopatruje w wodę ponad 45 tysięcy osób, średnia dobową produkcją wody za rok 2018 wynosiła 6. 791 m³. Woda ujmowana jest do dwóch zbiorników terenowych o pojemności 350 m³, dezynfekcja zbiorników odbywa się trzy razy w roku. Rurociąg wykonany jest głównie z rur żeliwnych. Pozwolenia wodno-prawne ważne są do 31.12. 2028 r. i 31. 12. 2020 r. Woda dezynfekowana jest podchlorynem sodu dodawanym bezpośrednio do zbiornika.

Wewnętrzną kontrolę jakości wody w pełnym zakresie prowadzi Laboratorium PW i K Wodnik.

Stan sanitarno-higieniczny zakładu produkcji wody i ujęcia wody w dniu kontroli zachowany.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* - nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości..... słownie.....
(nr mandatu karnego).....
(podstawa prawna)
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr 7/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.-nie dotyczy
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy.....
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 10 września 2019 r

Wzrost: 170 cm Ciężar ciała: 65 kg
Ciężar ciała: 65 kg
Ciężar ciała: 65 kg

Subotnik

PAZDRO WIEŚCIECZKA 10-11-19
10-11-19
10-11-19

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** ZF/PK/HK/01/01/10
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”


** niewłaściwe skreślić

Handwritten signature

**POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA**
w Jeleniej Górze

58-500 Jelenia Góra, ul. Jana Kasprowicza 17
(1) telefon 75 643 55 60, fax 75 643 55 61
NIP 611-10-96-868 Regon 000313772

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej



PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 598/HK/19

Jelenia Góra 10 września 2019 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Irenę Ambroży-Pecka – asystenta sekcji Higieny Komunalnej – numer up do kontroli 1/18-1992/19

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59) w związku z art.67 § 1 oraz art.68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018., poz 2096 z późn.zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Plac Piastowski 21 58-560 Jelenia Góra
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Ujęcie powierzchniowe „Leśniczówka” Jelenia Góra Jagniątków tel. 757303536
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Plac Piastowski 21 58-560 Jelenia Góra

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP 611 020 41 61 REGON 230 179 280

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Wojciech Jastrzębski - prezes

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Marek Szubartowski - mistrz ds. produkcji wody – tel. 516 172 335

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

(Signature)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 10.09.2019r. godzina 10⁰⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 03.09.2019r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 10.09.2019r. 11⁰⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarno-higienicznego obiektu
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów – nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - nie dotyczy
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* - nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularz kontroli – nr PK/HK/01/01/10 ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego

14. III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli- Podmiotem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wobec kontrolowanego podmiotu nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne dotyczące kontrolowanego obiektu

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Leśniczówka ujęcie powierzchniowe wody –znajduje się na potoku Sopot na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Teren ogrodzony, urządzenia uzdatniające to: kraty, filtry kamienne z otoczków, kosze ssawne, chlorator automatyczny. Chlorownia znajduje się przy ujęciu. Woda ujmowana jest do dwóch zbiorników: „Kawiarnia” o pojemności 190 m³ oraz zbiornik zapasowo-wyrównawczy „Sobieszowski” o pojemności 200 m³. Rurociąg wykonany jest głównie z rur żeliwnych. Długość sieci wodociągowej wynosi 20 km. Produkcja średniodobowa wody za rok 2018 wynosi 354 m³/dobę. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę wynosi 3000 osób. Pozwolenie wodno-prawne ważne jest do 29.12. 2035 r. Woda na SUW dezynfekowana jest podchlorynem sodu. Wewnętrzną kontrolę jakości wody w pełnym zakresie prowadzi Laboratorium PW i K Wodnik.

Stan sanitarno-higieniczny ujęcia wody oraz stacji uzdatniania w dniu kontroli zachowany.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) nie dotyczy


4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*


nie dotyczy



IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości..... słownie.....
(nr mandatu karnego).....
(podstawa prawna)
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr 7/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.-nie dotyczy
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
Nie dotyczy.....
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu


.....
(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)






.....
(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 10 września 2019 r

Wzrost: 170 cm Ciężar ciała: 70 kg Ciężar ciała: 70 kg

STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA



(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** ZF/PK/HK/01/01/10
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.


Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić



**POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA**
w Jeleniej Górze
58-500 Jelenia Góra, ul. Jana Kasprowicza 17
(1) telefon 75 643 55 60, fax 75 643 55 61
NIP 611-020-41-61 Regon 000313779
Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

P.W. I.K. „WODNIK” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze	
Wpł. 2019 -10- 04	
Zed.	Nr 5893 Podpis 

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 576/HK/19

Jelenia Góra 10 września 2019 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Irenę Ambroży-Pecka – asystenta sekcji Higieny Komunalnej – numer up do kontroli 1/18-1991/19

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59.) w związku z art.67 § 1 oraz art.68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 z późn.zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**1. Podmiot kontrolowany**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Plac Piastowski 21 58-560 Jelenia Góra
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Ujęcie powierzchniowe „**Kamienna Wieża**” Jelenia Góra Jagniątków tel. 757303536
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Plac Piastowski 21 58-560 Jelenia Góra

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP 611 020 41 61 REGON 230 179 280**5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:**

Wojciech Jastrzębski - prezes

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Marek Szubartowski - mistrz ds. produkcji wody – tel. 516 172 335

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)



II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 10.09.2019r. Godzina 11⁰⁰
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 03.09.2019 r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli 10.09.2019r. 12⁰⁰
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarno-higienicznego obiektu
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli* nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów – nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli
 - nie dotyczy
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* - nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularz kontroli – nr PK/HK/01/01/10 ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego

14. III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli- Podmiotem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wobec kontrolowanego podmiotu nie toczy się postępowanie administracyjno-egzekucyjne dotyczące kontrolowanego obiektu

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obektu, stanu sanitarno-higienicznego.

Kamienna Wieża –ujęcie powierzchniowe wody znajduje się na potoku Potok Polski na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Teren ujęcia jest ogrodzony siatką, urządzenia uzdatniające to: kraty, filtry kamienne z otoczek, kosze ssawne, chlorator automatyczny. Chlorownia znajduje się w przedsionku zbiornika bezpośrednio do rurociągu. Woda ujmowana jest do dwóch zbiorników: „Kamienna Wieża” oraz zbiornik zapasowo-wyrównawczy „Leśny Dworek”. Rurociąg wykonany jest głównie z rur żeliwnych. Produkcja średniodobowa wody za rok 2018 wynosi 154 m³/dobę. Liczba ludności zaopatrywanej w wodę wynosi 500 osób. Pozwolenie wodno-prawne ważne jest do 13.04. 2036 r. Woda dezynfekowana jest podchlorynem sodu dodawanym bezpośrednio do zbiornika.

Wewnętrzną kontrolę jakości wody w pełnym zakresie prowadzi Laboratorium PW i K Wodnik.

Stan sanitarno-higieniczny ujęcia wody w dniu kontroli zachowany.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*
 - a) nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski* - nie dotyczy


IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości..... słownie.....
(nr mandatu karnego).....
(podstawa prawna)
5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr 7/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.-nie dotyczy
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu


Nie dotyczy.....
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

.....




(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

.....



.....

A S Y S T E N T



(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 10 września 2019 r

.....
(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** ZF/PK/HK/01/01/10
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

12 J