

Pieczęć stacji sanitarno-epidemiologicznej

**PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 656/HK/22**

Jelenia Góra, 22 grudnia 2022 r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

Annę Jędrzejak – młodszego asystenta Sekcji Higieny Komunalnej, up. nr HK/05/2022-2464/22  
(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Jeleniej Górze  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn.zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn.zm.)

**I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU**

1. Podmiot kontrolowany

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o. o., Pl. Piastowski 21 Jelenia Góra 58-560  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Ujęcie infiltracyjne z rzeki Bóbr „Grabarów” Wojanów, Jelenia Góra 58-500  
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik” Sp. z o. o.,  
(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

Plac Piastowski 21, Jelenia Góra 58-560  
(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 611-020-4161 / 230179280

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Katarzyna Wierska Kuberka – prezes zarządu  
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\*

nie dotyczy  
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

**II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI**

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 22.12.2022 r. 9<sup>00</sup>

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*

09.12.2022r.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia

nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli 22.12.2022 r. 10<sup>30</sup>

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\*

q\* 

nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena stanu sanitarno-higienicznego obiektu
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*  
nie dotyczy  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów\*  
nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\*  
nie dotyczy
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów  
nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli – dokumentacja zdrowotna pracowników - 5 sztuk
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*  
nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – ZF/PK/HK/01/01/10

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli


Właścicielem obiektu jest PWiK „Wodnik” Sp. z o. o. z siedzibą przy Placu Piastowskim 21 w Jeleniej Górze. Wobec podmiotu gospodarczego w stosunku do kontrolowanego obiektu nie jest prowadzone postępowanie administracyjne.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

Zakład Produkcji Wody z ujęcia infiltracyjnego „Grabarów” w Wojanowie ujmuje wodę z dwóch niezależnych systemów:

- 1) ujęcie wód powierzchniowych z ujęcia brzegowego na rzece Bóbr w Wojanowie jest filtrowana przez stawy infiltracyjne – 9 stawów o wymiarach: szerokość 30m, długość od 50 do 100m. Następnie woda za pomocą układu lewarowego doprowadzana jest do studni zbiorczej zlokalizowanej w pompowni.
- 2) ujęcie wód podziemnych i infiltracyjnych – zasila studnie szybowe, z których woda jest doprowadzana za pomocą układu lewarowego do studni zbiorczej.

Teren ogrodzony siatką, oznaczony tablicami informacyjnymi, zamykany i monitorowany. Zakład Produkcji Wody Grabarów zaopatruje w wodę 50% ludności miasta Jelenia Góra tj. około 45 tysięcy osób. Obszar zasilania z ujęcia obejmuje śródmieście Jeleniej Góry, Zabobrze, osiedle Czarne, osiedle Łomnickie i Maciejową. Średnia dobową produkcją wody w roku 2021r. wyniosła około 6700 m<sup>3</sup>/dobę. Sieć wodociągowa wykonana jest w około 70% z tworzywa PE.



*qi Jan*

Wewnętrzny nadzór nad jakością wody w pełnym zakresie prowadzi Laboratorium PWiK „Wodnik”. Dokumentacja pracowników aktualna. Stan sanitarno-higieniczny zakładu produkcji wody i ujęcia w dniu kontroli nie budzi zastrzeżeń.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\*  
nie dotyczy
4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*  
nie dotyczy

#### IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ ~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy\*\*  
.....
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego  
.....
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu ~~naniesiono~~/ nie naniesiono\*\* .....  
.....  
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit..... nie nałożono/nałożono\*\*  
grzywnę w drodze mandatu karnego na  
nie dotyczy  
(imię i nazwisko/stanowisko)  
w wysokości.....  
(nr mandatu karnego).....  
(podstawa prawna) .....
5. Upoważnienie do nakładania grzywnien w drodze mandatu karnego nr 03/2022 z dnia 25.04.2022r.  
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*  
nie dotyczy
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu  
nie dotyczy  
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie-zapoznano się\*\*
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu  
nie dotyczy

MŁODSZY ASYSTENT  
Anna Jędrzejak

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
"WODNIK" Sp. z o.o.  
58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21  
WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY I EKSPLOATACJI UJĘĆ  
58-560 Jelenia Góra, ul. Wróblewskiego 101  
telefon: 76 73 03 515 ...

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu .01.2023 r.

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI  
"WODNIK" Sp. z o. o.  
58-560 Jelenia Góra, Pl. Piastowski 21  
WYDZIAŁ PRODUKCJI WODY I EKSPLOATACJI UJĘC  
58-560 Jelenia Góra, ul. Wróblewskiego 101  
telefon 75 73 03 615

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\* Ocena stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego ZF/PK/HK/01/01/10  
(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego.

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić